

仕様書

- 1 購入物品 気化熱冷風機
- 2 購入台数 6 台
- 3 納期限 令和 8 年 7 月 17 日
- 4 納入場所 下館中学校、下館西中学校、下館南中学校、関城中学校、協和中学校、
明野五葉学園
- 5 規格等
 - (1) 電源 100V/単相
 - (2) ファン径 90cm 以上
 - (3) 変速方法 無段変速であること
 - (4) 最大風量 16500 立方 m/h 以上
 - (5) 冷却範囲 330 平方 m 以上
 - (6) 電流 9.6A 以下
 - (7) 消費電力 900W 以下
 - (8) フィルターサイズ 幅 150cm 以上×厚 20cm 以上×高 120cm 以上
 - (9) 貯水容量 174 リットル以上
 - (10) 給水方法 水道ホース接続、手動タンク供給いずれも可能
 - (11) 排水方法 水道ホース接続、手動タンク排水いずれも可能
 - (12) 製品サイズ W158cm 以下、D79cm 以下、H178cm 以下
 - (13) 重量 100kg 以下
 - (14) その他機能 フィルター：耐久性向上用吸気側エッジ特殊コーティング仕様
低水位自動停止装置を搭載していること
 - (15) その他 保証期間 1 年以上であること

※参考該当品：気化熱冷風機「クールスペース」アバランチ 36
- 6 特記事項
 - (1) 上記規格について、同等品以上を認める。異なる規格で入札に参加しようとするときは、必ず、開札日前日（土日祝日を除く）の午後 4 時までに消防防災課（本庁舎 4 階）に仕様確認書及びカタログ（該当箇所に印をつける）を添えて提出し、仕様確認を受けること。
 - (2) 納入する製品については、新品とし、傷等の外観を損ねるものでないこと。
 - (3) 送料等の納入に係る一切の費用を含むこと。