

工事番号	令和8年度		市長	副市長	教育長			審査
工事名	アルテリオ非常用発電機充電器修繕 設計書							
			教育部長	副部長	課長	課長補佐	係長	設計者
設計概要	アルテリオ非常用発電機充電器修繕 ・非常用発電機充電器交換 一式 この工事の現場代理人は、筑西市が発注する別の対象工事の現場代理人と兼務することができます。 受注者は、必要に応じて、兼務双方の工事担当課に「現場代理人兼務届」(様式1)を提出してください。		施工場所	筑西市 丙 地内				
			施工方法	請負工事				
			施工期日	令和 年 月 日	日間			
				令和 年 月 日	日間			
			延期・中止	令和 年 月 日	日間			
				令和 年 月 日	日間			
			起工年月日	令和 年 月 日				
			完成年月日	令和 年 月 日				
遂行期限	令和 年 月 日							
受注者			社名					
			代表者					
			住所					
起工理由								
費目		起工	第1回変更	第2回変更	増△減			
起工額								
請負に対する額又は請負額								
工事価格								
測量及び試験費又は工事雑費								
用地及び補償費								
消費税相当額								
請負決定額								
変更請負額算定基準								
変更請負額 = 変更請負に附する額 × 請負比率 ($\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に附する額}}$) = _____								
請負に附する額		×	請負比率		=	請負額		

本 工 事 内 訳 書

[illegible]

本 工 事 内 訳 書

名 称	品 質・規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1. 交換部品費						
【直流電源装置用部品】 型式:AZ-32-120-30BD-ME						
位相制御基板	V-0632C (PG)	1	枚			PG-63YDA基板
パルストランス基板	V-0633A (PG)	1	枚			PG-63YDA基板
電解コンデンサ	VF2V182YC075 (CF-U)	1	個			REC-UNIT内
速断ヒューズ	250GH80S (FU)	2	個			REC-UNIT内
制御基板	SO/A0-MP-E (MP)	1	枚			SO/A0-MP-Cの代品
表示基板	SO/A0-LED-B (LE)	1	枚			
SID制御基板	DMC-U-48/100 (DMC-U)	1	枚			SID-UNIT内
電磁接触器	LY2 DC100V/110V (73-1, 2)	2	個			SID-UNIT内
電磁接触器	21E-3FD-D1/D1-2-N (72M1, 2)	2	個			
補助継電器	MM4XP-D DC100V/110V (80X)	1	個			
補助継電器	MM2XP AC100V/110V (27X1, 2)	2	個			
ヒューズ	EFB-5 3A (F1～F5)	5	個			
ヒューズ	BLA-005 5A (F10, 11)	2	個			
【発電機用充電器】 型式:TKGP500GL						
充電器 : DCC-247M ※既設DCC-249Aの後継		1	台			
合計						